

Szczytno, dnia 2022-11-25

Znak: HK.9022.4.154.2022

1297

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.  
Kamionek 25  
12-100 Szczytno

## OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po otrzymaniu sprawozdań z kontroli jakości wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli przez przedstawiciela Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Gdynia w dniu 3 listopada 2022 r. z **wodociągu publicznego Wawrochy**, SUW woda czysta, opisanej w sprawozdaniu z badań nr 498627/22/SOK z 18 listopada 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

## UZASADNIENIE

W ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2022 rok, 3 listopada 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Wawrochy, SUW woda czysta. Próbkę zbadano w Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Gdynia. Jakość wody w próbce w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizycznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 i część C tabela nr 1 i nr 2 do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Szczytnie

*Tomasz Liwartowski*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno
2. a/a