

Nr sprawy: WK.230.2.3.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. zamieszcza sprostowanie do przetargu nieograniczonego sektorowego na zadanie: „Dostawa przepompowni ścieków”:

1. Zmianie ulega zapis w tabeli w punkcie” 1. Pompy i zbiorniki:”

L.p.	Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm]	Pompy zatapialne
PS7 Nowe Gizewo	1500 x 3400 przewody tłoczne DN65	NF 65-170/032ULG-136 3,1 kW – 2 szt. (lub równoważne)

2. Zmianie ulega zapis w „Wyposażenie zbiornika ma zawierać:”

- zasuwę z klinem gumowanym żeliwne DN65 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej – szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle wjazdu, obsługa z poziomu terenu) –Przepompownia ścieków w miejscowości Nowe Gizewo i Szczycionek

dotatkowo umieszczamy zapis:

- zasuwę z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej – szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle wjazdu, obsługa z poziomu terenu) –Przepompownia ścieków w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia

3. W załączniku zamieszczamy projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, Nowe Gizewo oraz Szczycionek.

Prezes ZGKiM w Kamionku Sp.z o.o.
Godlewski Aleksander